INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472116925-01

na vzorky:

Trubka z neměkčeného PVC-U, 125x4,0, označení výrobku "STUDNY" – obchodní název PRAMOSAT, modré barvy, VT1023

zadavatele:

PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, Česká Republika
IČ: 63479087

Vyhodnocení stanovených parametrů:
Hodnocené technické parametry **výluhových zkoušek vyhovují** hygienickým požadavkům daným **§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb.**, *o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,* **ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb.**, kladeným na výrobky určené **k trvalému kontaktu s pitnou vodou**.

Hodnocené vzorky neovlivňují senzorické vlastnosti pitné vody.

Tento atest se vydává na základě dokumentu: ZPAL č. 472116925-01 ze dne 30 . 11. 2023, vydaný Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 30 . 11. 2023
Platnost atestu: 30 . 11. 2026

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ * Institut pro testování a certifikaci, a.s. *

Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:
1. *Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.*
2. *Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.*
3. *Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy*